



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831); «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району

607130, р.п. Ардатов ул. Ленина дом 20 тел. 5-04-48., факс: 5-04-48, код: (883179)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 17/1/1

по устранению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности

25 июня 2021 г.

директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Котовская основная школа»

Барановой Ирине Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Ардатовскому району – главного государственного инспектора Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору А.А. Зуева № 17 от «07» июня 2021 года, Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «21» июня 2021 г. по «25» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Ардатовскому району - главным государственным инспектором Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору Зуевым Александром Александровичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа» по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Молодежная, д.32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Котовская основная школа» Барановой Ириной Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить нарушения установленных требований в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ в области пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
здание дошкольного образовательного учреждения по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Молодежная, д.32:				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				

1.	Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от требований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012).	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.18 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 582 от 31.07.2020 г.	12.05.2022 года	
----	--	--	-----------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Ардатовскому району -
главный государственный инспектор Ардатовского района
Нижегородской области по пожарному надзору
Зуев Александр Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

директор Баранова И.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

«25» 06 2021 г.

Зуев

(подпись)